



C/Sol N°16-1. P.Ind. La Estrella
30500 Molina de Segura
Tfno: 968882666 – 605912770

INFORME DE RESULTADOS

REFERENCIA N°
LSL-240018

REVISION N°
00

SALIDA N°: 14267
FECHA SALIDA: 07/11/2024

HOJA N°: 1 DE 2
N/EXP: 245 /1

Murcia, Laboratorio con Declaración Responsable según RD 410/2010 y N° Registro CTE: MUR-L-003.

DATOS GENERALES:

PETICIONARIO: LA LADRILLERA MURCIANA, S.A.

LADRILLERA MURCIANA. (CONTROL PLANTA).

FECHA ENTRADA: 10/10/2024 ALB. N°: 8594 FECHA INICIO: 14/10/2024 FECHA FINAL: 06/11/2024

REALIZACION DEL MUESTREO: REALIZADA POR LABORATORIO.

DATOS DE LA MUESTRA FACILITADOS POR EL CLIENTE:

(LS no se hace responsable de la información facilitada por el Cliente)

TIPO DE MUESTRA: NORMACER SATE 11.5.

USO PREVISTO: MARCADO CE.

LOCALIZACION: ACOPIO FÁBRICA.

PROCEDENCIA: FÁBRICA FORTUNA.

ENSAYOS SOLICITADOS:

* DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN. UNE-EN 772-1:11+A1:16.

DESCRIPCION DE LA MUESTRA:

PIEZA DE ARCILLA COCIDA/320*200*115-(T1)-(R2)/TIPO P-d/D1/R 5,0 (II)



C/Sol N°16-1. P.Ind. La Estrella
30500 Molina de Segura
Tfno: 968882666 – 605912770

INFORME DE RESULTADOS

REFERENCIA N°

LSL-240018

REVISION N°

00

SALIDA N°: 14267

FECHA SALIDA: 07/11/2024

HOJA N°: 2 DE 2

N/EXP: 245 /1

Murcia, Laboratorio con Declaración Responsable según RD 410/2010 y N° Registro CTE: MUR-L-003.

RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS:

* DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN. UNE-EN 772-1:11+A1:16.

DATOS DEL ENSAYO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:	PIEZA DE ARCILLA COCIDA/320*200*115-(T1)-(R2)/TIPO P-d/D1/R 5,0 (II) UNE-EN-771-1
N° DE PROBETAS ENSAYADAS:	10
METODO DE ACONDICIONAMIENTO:	SECADO AL AIRE
METODO DE PREPARACION DE SUPERFICIES:	REFRENTADO DE PIEZAS DE ALBAÑILERIA SIN HUECOS O CON HUECOS NO RELLENOS

RESULTADOS DEL ENSAYO

PROBETA N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	VALOR MEDIO
SECCION BRUTA MEDIA (mm ²)	37120	36273	36708	37236	36915	36915	36594	36594	36915	36915	36819
CARGA (Kg)	24810	22410	23040	20335	22113	24558	23058	21068	22719	23445	22756
CARGA (N)	243287	219752	225930	199405	216840	240816	226107	206593	222783	229902	223141
RESISTENCIA S/ SECCION BRUTA (N/mm ²)	6,6	6,1	6,2	5,4	5,9	6,5	6,2	5,6	6,0	6,2	6
COEFICIENTE DE VARIACION (%)	6,1										
RESISTENCIA EQUIVALENTE NETA (N/mm ²)	6,1										
FACTOR DE FORMA d	1,3										
RESISTENCIA NORMALIZADA (N/mm ²)	8,0										

Fdo: Francisco Martínez Rubira
Técnico

Fdo: Ramón Parras Martínez
Director del Laboratorio

El responsable técnico declara que los ensayos se han realizado conforme a lo especificado en las normas que figuran en el informe.

OBSERVACIONES:

(N.V.) Norma no vigente. El informe original se encuentra depositado en el archivo del laboratorio. El informe solo afecta a las muestras sometidas a ensayo.

No deberá reproducirse total o parcialmente sin autorización.